

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY



A tanúsítvány az e-tanúsítás elektronikus alkalmazásában azonosítóval vagy QR kóddal ellenőrizhető és megtekinthető. www.e-epites.hu/e-tanustitas

Energetikai besorolás:

CO₂ kibocsátás:

Azonosító:

Érvényesség dátuma:

D

D

HET-1005-7890

2029.03.27.

ÖSSZEFOGLALÓ LAP

AZ ÉPÜLET ADATAI



Megrendelő neve	Pestality Mária
Cím	6500 Baja, Szegedi út 30.
Helyrajzi szám	2706
Tanúsítvány kiállításának oka	adásvétel
Épület rendeltetése	Lakóépület
Építési év	2007
Jelentős felújítás éve	
Műemléki vagy helyi védettség	Nem áll védettség alatt
Hasznos alapterület	119.00 m ²
Kondicionált térfogat	285.60 m ³
Épület szintjeinek száma	1
Épület felület-térfogat aránya	1.29 m ² /m ³

HATÉKONYSÁGI KATEGÓRIÁK

	Összesített energetikai jellemző	CO ₂ kibocsátás	
A+++	≤ 0		
A++	0 <...≤ 50		
A+	50 <...≤ 90		
A	90 <...≤ 100		
	100 <...≤ 130		
	130 <...≤ 160		
	160 <...≤ 200	173% (131.38 kWh/m ² év)	175% (35.05 kg/m ² év)
E	200 <...≤ 250		
F	250 <...≤ 310		
G	310 <...≤ 390		
H	390 <...≤ 500		
I	500 <		

	Összesített energetikai jellemző	CO ₂ kibocsátás	Fajlagos hővesztés-tényező
Jelenlegi érték	131.38 kWh/m ² év	35.05 kg/m ² év	0.38 W/m ³ K
Jelentős felújítás követelményszintje	149.50 kWh/m ² év		0.52 W/m ³ K
Közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje	76.00 kWh/m ² év	20.00 kg/m ² év	0.37 W/m ³ K



Teljesül a jelentős felújítás követelményszintje?	igen
Teljesül a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje?	nem
Nyári hővédelmi követelményeknek megfelel?	igen
Hasznosított megújuló energia mennyisége	0.77 kWh/m ² év

TANÚSÍTÓ ADATAI

Név	Dorkó Tamás
Cím	6500 Baja, Kölcsey Ferenc utca 57/b.
Telefon	06302812044
E-mail	dorko@delenergetika.hu
Jogosultsági szám	TÉ 03-6564
Szoftver és verzió	WinWatt 9.16 (2024. 3. 19.)

ÉRVÉNYESSÉG

Helyszíni szemle dátuma:	2024.03.27.
Kiállítás dátuma:	2024.03.27.
Érvényesség dátuma:	2029.03.27.

DORKÓ TAMÁS
Épület Energetikai Tanúsító
TÉ 03-6564

Aláírás

P.H.