

# ENERGETIKAI MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNY

176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet alapján

Megrendelő neve, címe	Szalkay István
Az épület címe, helyrajzi száma	1132 Budapest, Visegrádi utca 41. VIII/1. hrsz: 25369/0/A/59
Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma	<b>Lengyel Ágoston</b> – 13-63526 2040 Budaörs, Kötő u. 4/2. +36 30 922 2292
Az épület (önálló rendeltetési egység) fajlagos primer energiafogyasztása	<b>101,4 kWh/m<sup>2</sup>év</b>
Referenciaérték az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján: a követelményérték (viszonyítási alap)	<b>110,0 kWh/m<sup>2</sup>év</b>
Fajlagos hővesztésgétező a követelményérték százalékában	<b>137,4 %</b>
Az épület összesített energetikai jellemzőjének értéke a követelményérték százalékában	<b>92,2 %</b>

Az energetikai minőség szerinti besorolás:


**B**



## Javaslat, megjegyzés:

Megújuló energiaforrások használatával az épület primer energiaigénye tovább csökkenthető. A számítás egyszerűsített módszerrel készült. Mellékletek száma: 2 darab

Tanúsítvány kiállításának kelte: 2014. december 8.

  
Lengyel Ágoston