



LECHNER
TUDÁSKÖZPONT

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

ÖSSZESÍTŐ LAP

HET-01397860

Épület (önálló rendeltetési egység)


Rendeltetés: Lakó- és szállásjellegű
Cím: 5725 Kőtegyán
Kossuth utca 117.
HRSZ: 466
Az épület védettsége: Nem védett

Megrendelő

Név: Balogh Béla
Cím: Magyarország (HU)
5725 Kőtegyán
Dózsa u. 14.



Energetikai minőség szerinti besorolás: II



Rossz

Energetikai adatok

Fűtött alapterület: 70 m²

Összesített energetikai jellemző:

- mértékezett érték: 418,69 kWh/m²a
- követelményérték: 100 kWh/m²a
- a követelményérték százalékában: 418,69%

Korszerűsítési javaslat

Külső falazat szigetelése (min. 15 cm EPS), nyílászárócserre korszerű hőszigetelésűre, fűtés korszerűsítés: kondenzációs gázkazán beszerelése. A padlásfödém felső oldali szigetelése 20 cm közetgyapot anyagú hőszigeteléssel.

A javaslattal elérhető besorolás: **BB**

Megjegyzés

Tanúsítás módszere: Épületrész, számítással

A tanúsítvány kiállításának oka:
ingatlan adásvétel

Tanúsító szakember adatai

Név: MUCSI SÁNDOR
Cím: 5600 Békéscsaba
Borjú utca 33.
Telefon: 06 70 600 3388
Email: info@tanusitoexpressz.hu

Jogosultsági szám: TÉ 04-0462, EA-176/2019 (MMK)

Alátámasztó munkarész:

- kelte: 2021. december 21.
- készítő szoftver megnevezése: WinWatt 8.38 (2021. 5. 10.)
- azonosítója a tanúsítónál: ET-009038

Hiteles kiállítás dátuma: 2021. december 21.



Muci Sándor
energetikai tanúsító
TÉ 04-0462
info@tanusitoexpressz.hu
5600 Békéscsaba, Luther u. 12. fsz. 2.

Aláírás

(Pecset helye)