



LECHNER
TUDÁSKÖZPONT

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

ÖSSZESÍTŐ LAP

HET-01553428

Épület (önálló rendeltetési egység)


Rendeltetés: Lakó- és szállásjellegű
Cím: 4031 Debrecen
Kishegyesi út 164 1/3
HRSZ: 17081/42/A/3
Az épület védettsége: Nem védett

Megrendelő

Név: Miklós Marcell
Cím: Magyarország (HU)
4031 Debrecen
Kishegyesi út 164 1/3



Energetikai minőség szerinti besorolás: CC



Korszerű

Energetikai adatok

Fűtött alapterület: 69,1 m²

Összesített energetikai jellemző:

- méretezett érték: 100,78 kWh/m²a
- követelményérték: 100 kWh/m²a
- a követelményérték százalékában: 100,78%

Korszerűsítési javaslat

Részletek a tanúsítvány mellékletében.

A javaslattal elérhető besorolás: CC

Megjegyzés

A tanúsítvány tíz évig hatályos. Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, vagy bérbeadás történik. Új tanúsítvány készítésével az előző hatályát veszti.

Tanúsítás módszere: Épületrész, számítással

A tanúsítvány kiállításának oka:
ingatlan adásvétel

Tanúsító szakember adatai

Név: OLÁH PÉTER
Cím: 4027 Debrecen
Libakert utca 9. 4/2
Telefon: 30/545-1856
Email: olahpeter1@gmail.com

Jogosultsági szám: TÉ 09-51656 (MMK)

Alátámasztó munkarész:

- kelte: 2022. december 10.
- készítő szoftver megnevezése:
WinWatt 8.54 (2022. 11. 10.)

Hiteles kiállítás dátuma: 2022. december 10.

AKTÍV ENERGETIKA Kft.

Adószám: 24657369-1-09

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi Tér 9. 5/b

Raiffeisen Bank: 12052712-01561833-00100002

Tel: 30/545-1856 E-mail: info@energetikaitanusitvany.hu

Aláírás

(Pecset helye)